



河北省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

产品名称	京华牌给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	DN20mm ~ DN400mm
申请单位	京华塑业有限公司
申请单位地址	河北省廊坊市文安县兴隆宫镇产业功能区京华路1号
实际生产企业	京华塑业有限公司
实际生产企业地址	河北省廊坊市文安县兴隆宫镇产业功能区京华路1号
审批结论	经审核, 该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定, 现予批准。
批准文号	冀卫水字(2023)第0070号
批准日期	2023年04月04日
批件有效期	截至 2027 年 04 月 03 日

产品技术信息:

产品说明:

京华牌给水用聚氯乙烯 (PVC-U) 管材, 管径DN20mm ~ DN400mm, 公称压力: 0.6MPa ~ 2.0MPa。材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001) 的要求。

主要成分:

聚氯乙烯树脂、钙锌稳定剂、轻质碳酸钙、钛白粉。

适用范围:

本产品适用于生活饮用水的输送系统, 适用水温不超过40℃, 适用水压不高于2.0MPa。

注意事项:

- 1、管道运输: 不得受到划伤、抛摔、剧烈撞击、重压、油污及化学品的污染。
- 2、管道储存: 远离热源、油污、化学品污染区域, 地面平整, 通风良好的库房内, 堆放高度不得超过2米。如室外堆放, 应有遮盖物避光。

备注: 1. 本批件只对与所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效, 且必须在本批件注明的实际生产企业生产。
2. 批准时仅对所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核, 未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。

2023年04月04日
行政审批专用章
1301048622569