河北省国产涉及饮用水卫生安全产品

卫生许可批件

产品名称	京华牌给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	DN20mm～DN400mm
申请单位	京华塑业有限公司
申请单位地址	河北省廊坊市文安县兴隆宫镇产业功能区京华路1号
实际生产企业	京华塑业有限公司
实际生产企业地址	河北省廊坊市文安县兴隆宫镇产业功能区京华路1号
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	冀卫水字（ 2023 ）第 0071 号
批准日期	2023 年 04 月 04 日
批件有效期	截至 2027 年 04 月 03 日

中华人民共和国国家卫生健康委员会制

产品技术信息：

产品说明：

京华牌给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件，公称外径DN20mm～DN400mm，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

主要成分：

聚氯乙烯树脂、钙锌稳定剂、轻质碳酸钙、钛白粉。

适用范围：

本产品适用于生活饮用水的输送系统，适用水温不超过40 ，适用水压不高于2.0MPa。

注意事项：

1 、管道运输：不 得受到划伤、抛摔、剧烈撞击、重压、油污及化学品的污染。
2、管道储存： 远离热源、油污、化学品污染区域，地面平整，通风良好的库房内， 堆放高度不得超过 2 米。如室外堆放，应有遮盖物避光。

备注： 1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。
2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。

2023 年 04 月 04 日

河北省卫生健康委员会 行政审批专用章 1301048622569